

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: krpata@krpata.eu
http: www.krpata.eu

MČ PRAHA 10

Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Věc: MŠ Kodaňská 989/14, Praha 10
Změnový list – rozšíření objemu prací

Datum: 10.8.2022

Vážená paní,
na základě vašeho požadavku vám zasílám stanovisko k předloženému změnovému listu, tj. předloženému rozpočtu „Vícepráce MŠ Kodaňská“ ze dne 04.08.2022 v částce 79 729,90 Kč bez DPH.

Po prohlídce vybouraných konstrukcí jsem navrhnul tyto změny :

1. v kuchyních na stěnách vedle kuchyňské linky jsou dva obklady nalepené na sobě
Doporučuji sundat všechny obklady v kuchyních. Jedná se o plochu (2+1m)*1,5m 4,5 m2 x 2 kuchyně = 9m2 obkladu.
2. viditelné stropy jsou omítka, rákos a podbití
Betonové stropy jsou trámové až nad podbitím. SDK podhledy nelze do podbití kotvit. Podbití je také shora plné suti z původní stavby. Doporučuji stávající podhledy sundat v celé ploše.

NABÍDKA dodavatele na tyto práce – „Vícepráce MŠ Kodaňská“ ze dne 04.08.2022 činí 79 729,90 Kč bez DPH.

S nabídkou souhlasím.

V případě dotazů jsem vám k dispozici.
S pozdravem
Ing. Jan Krpata

ING. JAN KRATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

Dvoje obklady na sobě v kuchyňkách



Stávající strop s podbitím



Suť na podbití pod deskou, vlevo železobetonový trám (foceno otvorem sondy)

