

BUNG CZ s.r.o.

V Olšínách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice


Dne 28.02.2023

Věc: REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200, k.ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Vyjádření TDS ke změnovým listům ZL

ZL 01_ Výměna oken

Pro stávající Euroookna v secesní budovu, bylo navrženo jejich seřízení, údržba případně nezbytné opravy. Po podrobném průzkumu Eurooken při zahájení rekonstrukce se ukázalo, že jejich stav je významně horší než jak předpokládala projektová dokumentace. Bylo by tedy nutné významnou část Eurooken vyměnit za nová. OPP v takovém případě doporučovaly provést špaletová okna. Jako kompromisní varianta bylo nalezeno řešení vyměnit všechna stávající Euroookna za Rustikální Euroookna, která svým vnějším vzhledem budou evokovat původní špaletová okna, současně sjednotí exteriér secesní budovy do jednotného stylu a budou ekonomicky příznivější než špaletová okna navrhované OPP. Tato varianta bude mít pro majitele nesporné výhody v menších tepelných ztrátách a lepší údržbě, stálosti. ZL dále řeší zpřesnění repase a repliky zachovávaných a vyměněných stávajících špaletových oken. Na základě požadavků OPP řeší ZL i požadavek výměny stávajících Eurooken za špaletová okna na hlavním schodišti a to včetně parapetu.

S návrhem změnového listu souhlasím.



TDS