

**BUNG CZ s.r.o.**

V Olšinách 2300/75  
100 00 Praha 10 - Strašnice


Dne 17.04.2023

**Věc: REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200, k.ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU  
Vyjádření TDS ke změnovým listům ZL**

**ZL 46\_ Demontáž a likvidace azbestového potrubí**

Při provádění plánovaných bouracích prací bylo zjištěno, že pod omítkou se nachází azbestocementové potrubí napojené na litinové. Azbestocemen je veden jako nebezpečná látka, která podléhá zvláštním předpisům k likvidaci, vše se hlásí na příslušné úřady a musí se řádně likvidovat.

S návrhem změnového listu souhlasím.



TDS