

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.2 ze dne 11.9.2023**

Stavba: *Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10*

Číslo jednací: *2023/TDS/002*

Datum: *25.9.2023*

Vyřizuje

Popis změny:

7. *Vzhledem ke stavu nátěru stávajících radiátorů v rekonstruovaných prostorách byla rozhodnuto o provedení nového nátěru radiátorů a přípojovacího potrubí včetně nezbytné výměny konzol v několika případech.*

8. *Pa odkrytí kazetového podhledu v 1.NP bylo nutno z prostorových a statických důvodů navrhnout změnu trasy vodovodního potrubí a rozvodů ÚT. Tím došlo k navýšení výměry potrubí.*

Vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu odvětrání kanalizace bylo rozhodnuto o výměně tohoto potrubí včetně ventilačních hlavíc.

Při provádění rozvodů ve sprchách v šatnách u tělocvičny bylo rozhodnuto o provedení úpravy – osazení podomítkových baterií v přízdívce. Tato opatření byla provedena po konzultaci se školou k minimalizování následků vandalismu v těchto expanovaných prostorách.

Posouzení položek:

TDS provedl kontrolu jednotlivých položek předložené změny, přičemž s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách souhlasí.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti:

Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

