

k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.6 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: Předmětem změny je zjištěný větší rozsah degradace podkladních vrstev vnějších omítek před montáží kontaktního zateplovacího systému. Posouzení stavu bylo provedeno po montáži lešení detailní prohlídkou fasády a po provedení tahových zkoušek. Z tohoto důvodu bylo třeba provést opravu stávajících vrstev omítky ve větším rozsahu a současně došlo ke zjednodušení profilace fasády v rozích objektu.

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však bude, viz popis výše, nutné realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy a byly zjištěny až po zpřístupnění stávajících konstrukcí.

- AD s navrženými změnami souhlasí.

AP STUDIO s.r.o. Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
Tel/fax.: 266311495, E-mail: studioap@studioap.cz
IČO: 27364038 DIČ: CZ 27364038

V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511

k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.7 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: *Předmětem změny je provedení dispozičního propojení dvou provozních místností školky (místnosti estetiky a kmenové třídy). Tyto práce budou provedeny ve spojení se změnami dle ZL č.9. Provést tyto úpravy je ekonomicky a technologicky vhodné v období provádění prací na zateplení fasády budovy, kdy je možné využít snadnějšího přístupu do rekonstruovaných prostor. Rovněž je třeba tuto úpravu provést před definitivním osazením rekuperačních jednotek. Takto zvolený postup umožní provést práce při upraveném režimu stavby současně za provozu školky.*

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je, viz popis výše, ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy.

- AD s navrženými změnami souhlasí.



V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511



k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní


Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.8 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: *Předmětem změny je umístění slaboproudých rozvodů pod zateplovací systém. Jedná se především o novou instalaci nefunkčního anténního systému, natažení chráničky pro přípojku internetu, rozvody kamerového systému a přívody ke klimatizačním jednotkám ve vhodnější trase a nové rozvody pro elektronický přístupový systém do objektu.*

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je, viz popis výše, ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy.

- AD s navrženými změnami souhlasí.



V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511

k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.9 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: Předmětem změny je odstranění původní podlahy v místnosti estetiky a nahrazení novou konstrukcí podlahy. Původní podlahu tvořila spádovaná keramická dlažba původní terasy ve značném stupni degradace přetažená vrstvou PVC. Pro nové vrstvy podlahy bude použita metoda suchého procesu pomocí desek Femacell s krytinou PVC. Tyto práce budou provedeny ve spojení se změnami dle ZL č.7. Provést tyto úpravy je ekonomicky a technologicky vhodné v období provádění prací na zateplení fasády budovy, kdy se dá využít snadnějšího přístupu do rekonstruovaných prostor. Rovněž je třeba tuto úpravu provést před definitivním osazením rekuperačních jednotek. Takto zvolený postup umožní provést práce při upraveném režimu stavby současně za provozu školy.

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je, viz popis výše, ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy.

- AD s navrženými změnami souhlasí.



V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511



k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10


Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.10 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: Předmětem změny je výměna původních dveří do sauny za nové plastové dveře. Původní projektová dokumentace s touto výměnou nepočítala, ale vzhledem k časovému odstupu mezi dobou vzniku dokumentace a realizací díla vykázal stav dveří potřebu jejich výměny.

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy

- AD s navrženými změnami souhlasí.

AP STUDIO s.r.o., Ocelářská 1, 150 00 Praha 9
architektonická práce



V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:

Ocelářská 1, 190 00 Praha 9

IČO: 27364038

DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:

Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4

Bankovní spojení:

174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz

tel: 724151511

k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.11 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: Předmětem změny jsou práce související s odvodňovacím systémem spočívající ve výměně stávajících nefunkčních lapačů střešních splavenin doplnění jednoho střešního svodu včetně připojovacího potrubí a provedení opravy povrchů komunikací u liniového odvodnění z důvodu jejich skutečného stavu. Navíc bude provedena úprava vstupu do šachty parovodu v těsné blízkosti západní strany fasády.

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy. Technický stav lapačů střešních splavenin, možnost připojení jednoho svodu a úprava poklopu šachty bylo možné prověřit až po odkrytí stávajících konstrukcí.

- AD s navrženými změnami souhlasí.

AP STUDIO s.r.o., Ocelářská 1, 150 00 Praha 1
Tel./fax: 266311495, E-mail: studioap@studioap.cz
DIČ: CZ27364038

V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511

k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.12 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

Popis změny: Předmětem změny je provedení nového systému hromosvodu, tak aby odpovídal současné legislativě a byl kompatibilní se systémem stávající fotovoltaiky. Původně navržený systém vzhledem k době vzniku návrhu již tyto požadavky nesplňuje a bude třeba systém realizovat podle nového návrhu.

Jedná se o práce nad rámec původního zadání projektu, které však je ekonomicky a technicky výhodnější realizovat jako součást této stavby. Projektové řešení, které bylo součástí projektu, odpovídalo legislativě v době vzniku projektu. Vzhledem k časovému odstupu mezi projektem a realizací, muselo proto dojít k zásadní změně projektu. Tyto skutečnosti nebyly v době provádění projektových prací známy.

- AD s navrženými změnami souhlasí.

V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:
Ocelářská 1, 190 00 Praha 9
IČO: 27364038
DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:
Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4
Bankovní spojení:
174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz
tel: 724151511



k rukám: Jiřího Boubelíka
referent referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Věc: Vyjádření projektanta v rámci realizovaného AD ke Změnovému listu č.13 akce: „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“

*Popis změny: Předmětem změny je provedení odpočtu za neprovedené práce dle původního návrhu hromosvodu. Systém bude realizován dle nového návrhu. (Viz ZL č.12)
Jedná se o odpočet související se změnovým listem č.12.*

- AD s navrženými změnami souhlasí.



V Praze dne 24. 10. 2022

Ing. Vít Santolík
jednatel společnosti
AP STUDIO s.r.o.

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:

Ocelářská 1, 190 00 Praha 9

IČO: 27364038

DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa:

Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4

Bankovní spojení:

174191775/0600

E-mail: studioap@studioap.cz

tel: 724151511