

Věc: Vyjádření AD k Návrhu změny č.1 ze dne 2.11.2022

Stavba: Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží

Datum: 9.12.2022

Popis změny:


Statické zajištění stropu kotelny v místě nové propojovací chodby spočívající v provedení nové ŽB desky podepřené po okrajích ztužujícími žebry.

Odůvodnění:

Důvodem změny je zjištěná degradace stávající stropní ŽB desky zastropení kotelny po celkovém odhalení konstrukce.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Podpis:



ARW pb, s.r.o.
IČO: 241 61 683
DIČ: CZ 241 61 683

Ing. arch. Pavel Bernařík

ARW pb, s.r.o.

Věc: Vyjádření AD k Návrhu změny č.2 ze dne 2.11.2022

Stavba: Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží

Datum: 9.12.2022

Popis změny:

Předmětem změny je nahrazení stávající cihelné příčky mezi družinou (01) a šatnou (02) novou konstrukcí z pórobetonových tvárnic s tenkovrstvou omítkou.

Odůvodnění:

Důvodem je nestabilita stávající příčky zjištěná po odstranění omítkových vrstev.

AD s touto navrženou změnou souhlasí. Zhotovitelem navržené řešení je z provozního hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:



ARW pb, s.r.o.
IČO: 241 61 683
DIČ: CZ 241 61 683

Ing. arch. Pavel Bernařík

ARW pb, s.r.o.