

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.2 ze dne 2.11.2022**

Stavba: *Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží*

Číslo jednací: 2022/TDS/002

Datum: 1.12.2022

Vyřizuje: *Martin Michálek-TDS*

Popis změny:

Předmětem změny je nahrazení stávající cihelné příčky mezi družinou (01) a šatnou (02) novou konstrukcí z pórobetonových tvárnic s tenkovrstvou omítkou. Důvodem je nestabilita stávající příčky zjištěná po odstranění omítkových vrstev.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Zhotovitelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek

Martin
Michálek

Digitálně podepsal
Martin Michálek
Datum: 2022.12.06
00:09:33 +01'00'