

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 2.11.2022**

Stavba: *Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží*

Číslo jednací: 2022/TDS/001

Datum: 1.12.2022

Vyřizuje: *Martin Michálek-TDS*

Popis změny:

*Důvodem změny je zjištěná značná degradace stávající stropní ŽB desky zastropení kotelny. Z tohoto důvodu bylo třeba provést statické zajištění spočívající v provedení nové ŽB desky podepřené po okrajích ztužujícími žebry*

Posouzení položek:

*TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Projektantem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis:

*Martin Michálek*

Martin  
Michálek

Digitálně podepsal  
Martin Michálek  
Datum: 2022.12.06  
00:08:40 +01'00'