

vyřizuje/teř

datum:

23.11.2023

Věc:

**REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Vyjádření ke změnovým listům ZL19**

ZL19 Bedničkový strop – sanace 2 fáze

V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno s rekonstrukcí stávající stropní konstrukce, protože průzkum neodhalil zhoršený stávající stav. Na základě provádění prací a odstranění stávajících omítek bylo zjištěno, že je stropní konstrukce třeba sanovat. Byly vyhotoveny posudky a návrhy variant sanace, finální variantou je obetonování stávajících trámů a nahrazení nové pochozí desky.

S pozdravem

Projektant pozemních
staveb