

ÚMČ Praha 10

OMP

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Věc : Vyjádření TDS k ZBV č. 1 – Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů
ZTI MŠ Kodaňská, Kodaňská 989/14, Praha 10

TDS souhlasí s navrženou změnou ZL č. 1, ze dne 9.8.2022.

- při zahájení bouracích prací byl odhalen tzv. Dvojitý obklad v kuchýnkách. Tento nesoudržný povrch musel být odstraněn a v nezbytně nutném rozsahu nahrazen novým obkladem.
- při provedení sond do stropní konstrukce bylo zjištěno, že pod žebrovým žb stropem je zavěšen prkenný podhled pobitý rákosem s omítkou. V prostoru mezi podbitím a žb stropem se nacházelo značné množství suti. Aby mohl být přikotven nový SDK podhled, bylo nutno původní poškozené podhledy i sut' odstranit
- po prohlídce původních vnitřních parapetů byl vyhodnocen jejich havarijní stav a nutnost výměny v nezbytně nutném rozsahu

Zhotovitel, fy ELITT stavební s. r.o., předložil položkový rozpočet, který obsahuje všechny nezbytné práce a materiály, které jsou nutné k poskytnutí záruky na rekonstrukci ZTI a oprav sociálních zařízení jako celku. Cena ZL č. 1, s DPH, je 90.659,53 Kč (výsledek přípočtů a odpočtů) Jedná se o nové skutečnosti, které se objevili až po převzetí staveniště a zahájení prací a nemohly být zhotovitelem v době zadávací lhůty soutěže o tuto zakázku známy. Z tohoto důvodu se tedy jedná o dodatečné vícepráce nutné k provedení díla.

Ing. Tomáš Krejčí, TDS

Kaňk 74

284 04 Kutná Hora

IČ : 05733456

DIČ : CZ8712280962

v. z.

V Praze 9.8.2022

