

Interní sdělení

Odbor majetkoprávní
Petr Stejskal
Vedoucí oddělení výkonu vlastnických
práv

odbor **životního prostředí**

oddělení městské zeleně a čistoty

referent Bc. Zuzana Nováková/367

datum **29.5.2023**

číslo jednací **P10-221666/2023** Věc **Vyjádření k výstavbě přípojky vodovodu a
slaboproudu pro výstavbu BD v ul. Bělocerkevská – parc. č. 1381/2**

Vážený pane vedoucí,

Na základě požadavku odboru majetkoprávního o vyjádření k žádosti ing. Jana Šantůrka zastupujícího stavebníka společnost AIDA, Praha a.s. ohledně výstavby přípojky vodovodu a slaboproudu přes pozemek parc. č. 1381/2 vám sdělujeme následující:

- 1) Při stavebních pracích a transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- 2) Upozorňujeme, že povinností při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti je nutné předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady. Odpady se mohou shromažďovat v místě vzniku pouze utříděné podle jednotlivých druhů odpadů a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením (smíšením, znečištěním), odcizením nebo únikem do okolí.
- 3) V blízkosti stromů a keřového porostu budou výkopové práce prováděny ručně, kořeny o průměru 2 a více cm nesmí být poškozeny a budou-li odhaleny, musí být ochráněny obalením prodyšnou světlou textilií a dle potřeby vlhčeny, tenčí kořeny budou ošetřeny hladkým řezem zahradnickými nůžkami u hrany výkopu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřovému porostu
- 4) Upozorňujeme na nutnost ochrany dřevin a zelených ploch. Při stavbě musí být učiněna opatření, která zabrání pojezdům techniky a skladování materiálu na těchto plochách. Zařízení staveniště bude umístěno mimo plochy zeleně. Po dobu stavební činnosti bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních

QF 42-04/08

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dodržením uvedené ČSN lze zamezit případnému porušení základní povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, tj. že všechny dřeviny jsou chráněny před jejich poškozováním.

- 5) Dále Vás žádám, aby po ukončení prací byla zeleň i komunikace navráceny do původního stavu tj. navrácení stromového i keřového patra, osetí travnaté plochy atp., a také aby byl Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Praha 10 informován o ukončení této akce na email: zuzana.novakova@praha10.cz.

S pozdravem

Ing. Jiří Procházka

vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

odboru životního prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. Jiří Procházka
Organizace:	Městská část Praha 10
Sériové č. cert.:	59915112
Vydavatel cert.:	ACeID3.2 - Issuing Certificate
Datum a čas:	31.05.2023 11:45:02
Důvod:	
Místo:	