

Tomáš Lubovský L-Servis
Technické stavební dozory a koordinace BOZP

Ke Hřišti 60: 252 19 Drahelčice

MČ Praha 10, Vinohradská 169, Praha 10
 Majetkoprávní odbor

23.3.2025
 Drahelčice

Věc: **Prohlášení TDS k ZL.1 _ Oprava střešního pláště přednáškového sálu v ZŠ U Vršovického nádraží, U Vršovického nádraží 950/1, 101 00 Praha 10**

S obsahem a cenou ZL č.1 jako TDS stavby: “ **Oprava střešního pláště přednáškového sálu**” souhlasím a nemám připomínek.

Důvodem je několik změn **vyvolaných skutečným stavem na staveništi** a nutností tyto okolnosti opravit a to:

1) Navýšení množství stávající spádové vrstvy z betonu , přesto že byla sondami při projekci predikovaná vrstva nižší. PD ovšem nereflektovalo výrazné prohnutí stávající stropní desky, respektive netrefilo sondy do největší mocnosti. Navýšení je prokazatelné jak měřením a kontrolou TDS a tak fotodokumentací přiloženou ke ZL. S touto změnou úzce souvisí i navýšení odvozu sutě vybourané ze střešního pláště.

2) Oprava omítek byla dále ve výrazně vyšším rozsahu a její nově kalkulované množství je přesně změřitelné a dokumentované.

3) Výměna stávajícího žlabu a oplechování říms je způsobena , že celý žlab byl již pod souvrstvím zcela dožilý a výměna byla nutná, aby následně po opravě střechy nezatékalo římsou.

Podrobné odůvodnění je také obsahem změnového listu.

TDS stavby:

Tomáš Lubovský **Tomáš
Lubovský**

Digitálně podepsal Tomáš Lubovský
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-45202991, o=Tomáš
 Lubovský, ou=1, cn=Tomáš
 Lubovský, sn=Lubovský,
 givenName=Tomáš,
 serialNumber=P602267
 Datum: 2025.03.24 12:14:10 +01'00'