

Příloha č. 3 – Vyjádření OŽP



**MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 10**

Odbor životního prostředí  
Oddělení městské zeleně a čistoty  
Referent Bc. Zuzana Nováková  
Datum 15.04.2025  
Číslo jednací P10-252753/2025

**Vážený pan  
Petr Stejskal  
Odbor majetkoprávní  
Vedoucí oddělení výkonu  
vlastnických práv**

## Interní sdělení

Věc: Stanovisko k IS na OŽP – zateplení bytového domu Kubánské náměstí 1291/25 a 1292/24, Praha 10

Vážený pane vedoucí,

na základě požadavku odboru majetkoprávního s č.j. P10-152669/2025 o vyjádření k výše uvedené žádosti vám sdělujeme, že s touto akcí souhlasíme, při dodržení následujících podmínek:

- 1) Při stavebních pracích a transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- 2) Upozorňujeme, že povinností při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti je nutné předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady. Odpady se mohou shromažďovat v místě vzniku pouze utříděné podle jednotlivých druhů odpadů a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením (smíšením, znečištěním), odcizením nebo únikem do okolí.
- 3) V případě nutnosti zásahu na dřevinách řezem, bude postupováno v součinnosti s Odborem životního prostředí, Bc. Zuzanou Novákovou ([zuzana.novakova@praha10.cz](mailto:zuzana.novakova@praha10.cz), 267093367, [REDACTED]), kdy investor bude o záměru provést úpravu dřevin OŽP informovat emailem v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní). Zásahy na stromech bude provádět odborný pracovník s certifikací ETW – certifikovaný Evropský arborista, zásahy na ostatní zeleni provede odborná zahradnická firma. Informaci o tom, kdo konkrétně bude zásahy na zeleni provádět, zašle investor spolu s informací o tomto záměru a předpokládaném termínu provedení.
- 4) V blízkosti stromů a keřového porostu budou výkopové práce prováděny ručně, kořeny o průměru 2 a více cm nesmí být poškozeny a budou-li odhaleny, musí být ochráněny obalením prodyšnou světlou textilií a dle potřeby vlhčeny, tenčí kořeny budou ošetřeny hladkým řezem zahradnickými nůžkami u hrany výkopu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřovému porostu
- 5) Upozorňujeme na nutnost ochrany dřevin a zelených ploch. Při stavbě musí být učiněna opatření, která zabrání pojezdům techniky a skladování materiálu na těchto plochách. Zařízení staveniště bude umístěno mimo plochy zeleně. Po dobu stavební činnosti bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dodržením uvedené ČSN

lze zamezit případnému porušení základní povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, tj. že všechny dřeviny jsou chráněny před jejich poškozováním.

- 6) Žádám, aby po ukončení prací byla zeleň i komunikace navraceny do původního stavu tj. navrácení stromového i keřového patra, vyrovnaní a osetí travnaté plochy atp., a také aby byl Odbor životního prostředí Praha 10 informován o ukončení této akce na email: [zuzana.novakova@praha10.cz](mailto:zuzana.novakova@praha10.cz).

S pozdravem

Ing. Jiří Procházka

vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

odboru životního prostředí

vz. Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru životního prostředí