

Úřad městské části Praha 10  
oddělení přípravy a realizace oprav a investic  
odbor majetkoprávní  
Zuzana Kohoutková  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

P252/22

Ing. Košťál

16.06.2022

m.kostal@frampraha.cz / 702 176 406

**Stavba:** „Zateplení fasády a vybraných střech objektu ZŠ Olešská“**Předmět:** Stanovisko TDS k změnovým listům č. 14 a 16ZL 14 – Záchytný systém

Důvodem doplnění záchytného systému na střechy pavilonů A, B, C, D, který je součástí zpracovaného projektu na instalaci fotovoltaických panelů na vybrané střechy školy, je souvislost s novou střešní PVC folií (nyní realizovanou mj. dle zasláného změnového listu). Záchytný systém bude zajišťovat bezpečnost při montáži a demontáži folie a držet zhotovitel záruku 60 měsíců. V případě, kdy by bylo v průběhu této doby do folie zasahováno v podobě montáže záchytného systému, přestala by tato garance platit. Proto bylo doporučeno generálním projektantem a zástupcem TDS zahrnout záchytný systém do předmětné stavby. Ocenění položek bylo provedeno na základě cenové nabídky subdodavatele generálního zhotovitele povýšené o přiměřené procento výrobní a správní režie a nároku.

ZL 15 – Úprava způsobu ovládání VZT

Na základě dodatečného požadavku zástupce ZŠ Olešská byl upraven způsob připojení instalovaných VZT jednotek na datovou síť, která slouží k jejich přímému, i vzdálenému ovládání. Nyní budou všechny jednotky zapojeny do společného Racku, proto odpadla potřeba podružných switchů. Ocenění víceprací v tomto ZL je provedeno na základě databáze ÚRS, v cenové hladině 2022/I.

S pozdravením

**FRAM**  
Consult  
a.s.Olšanská 2643/1a  
130 00 Praha 3

Ing. Martin Košťál

technický dozor stavebníka

Strana 1 z 1