

Vyjádření ke změnovému listu č.1 ZŠ U Vršovického nádraží – výměna elektroinstalace

Zhotovitel akce: EL-EX spol.s r.o. IČO 41691121

Část elektro

Výměna podhledových LED svítidel je nutná z důvodu nutnosti montáže nových minerálních stropních podhledů a montáži SDK předstěny s požární odolností.

Cena uvedená ve změnovém listu koresponduje s cenou svítidel v obchodní síti a montážní práce odpovídají ceníku ÚRS Praha části 800-741 a 742 elektroinstalace silnoproud.

Instalace rámu rozvaděče byla rovněž nutná s ohledem na SDK předstěnu s požární odolností. Velikost rámu 2U-28 je vhodná a odpovídá velikostí a množství plánovaných prvků umístěných do rozvaděče v další etapě.

Cena uvedená ve změnovém listu koresponduje s cenou rámu uvedeného rozvaděče v obchodní síti a montážní práce odpovídají ceníku ÚRS Praha části 800-741 a 742 elektroinstalace silnoproud.

Část stavební

Cena odpočtů odpovídá neprovedeným pracem dle původní dokumentace.

Dodatečné náklady na montáž nových SDK podhledů typu SIAL odpovídá jejich množství a montáž byla provedena z důvodu velmi špatného stavu původních úchytných podhledů. Toto bylo zjištěno po odkrytí původního stropu.

Na základě výše uvedených skutečností je dle mého názoru možno uvedenou úpravu ceny považovat za cenu obvyklou.

Praha 11.8.2025

Ing. Petr Kasl
projektant elektro ČKAIT 0013298